

[法第9条の3第6項（公表）、第9条の3第7項（閲覧用記録簿）]

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

○焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	炉別	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1号炉	t	605.48	2,782.47	2,349.27	1,735.62	2,956.41	2,878.98	2,791.70	2,484.78	1,337.13	1,893.43	2,450.54	2,675.16	26,940.97
	2号炉	t	2,862.25	2,837.40	2,761.56	1,705.27	2,851.19	2,822.73	318.62	2,730.15	2,851.18	2,095.17	2,516.27	1,219.86	27,571.65
計		t	3,467.73	5,619.87	5,110.83	3,440.89	5,807.60	5,701.71	3,110.32	5,214.93	4,188.31	3,988.60	4,966.81	3,895.02	54,512.62

※本数値は速報値であり訂正する場合がある。

○燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）

	炉別	測定位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	1号炉	燃焼室	℃	968	973	971	968	969	957	948	966	963	956	964	999
	2号炉			963	967	957	923	919	926	888	941	972	979	971	931
集じん器入口温度	1号炉	集じん器入口	℃	184	184	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
	2号炉			185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
一酸化炭素濃度	1号炉	煙道入口	ppm	6	9	9	7	7	8	9	6	4	4	4	6
	2号炉			6	9	14	6	7	6	8	6	5	4	5	7

※炉運転時の連続記録の平均値を記載。

○ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
冷却設備 (ボイラー)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	
排ガス処理設備 (バグフィルター)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	

○排ガスの測定結果

		炉別	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ダイオキシン類濃度	採取位置	1号炉			煙道入口												
		2号炉			煙道入口												
	採取した年月日	1号炉									R2. 9. 17						
		2号炉									R2. 9. 18						
	結果が得られた日	1号炉									R2. 10. 15						
		2号炉									R2. 10. 15						
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1以下							0.00098							
	2号炉									0.00052							
ばい煙濃度	採取した年月日	1号炉			R2. 4. 28		R2. 6. 15		R2. 8. 4		R2. 10. 28		R2. 12. 23		R3. 2. 16		
		2号炉			R2. 4. 27		R2. 6. 16		R2. 8. 5		R2. 10. 29		R2. 12. 24		R3. 2. 15		
	結果が得られた日	1号炉			R2. 5. 11		R2. 6. 26		R2. 8. 25		R2. 11. 13		R3. 1. 14		R3. 2. 25		
		2号炉			R2. 5. 11		R2. 6. 26		R2. 8. 25		R2. 11. 13		R3. 1. 14		R3. 2. 25		
	水銀濃度	1号炉	μg/m <sup>3</sup> N	50以下					9.4							28	
		2号炉							12						6		
	ばいじん濃度	1号炉	g/m <sup>3</sup> N	0.04以下	0.0007未満		0.0007未満		0.0011		0.0007未満		0.0004未満		0.0005未満		
		2号炉			0.0007未満		0.0007未満		0.0009		0.0007未満		0.0004未満		0.0008未満		
	硫黄酸化物排出量	1号炉	ppm	約4,875以下	3未満		2		3未満		3未満		2未満		4未満		
		2号炉			3未満		4		3未満		2		2		4未満		
	窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	250以下	23		22		43		16		29		23		
		2号炉			30		23		30		17		28		24		
塩化水素濃度	1号炉	ppm	430以下	4		10		10		6		8		6			
	2号炉			6		13		11		6		11		8			

※測定結果に「未満」と記載があるものは定量限界を下回っていることを示す。

※測定結果は酸素濃度12%の換算値。