

[法第9条の3第6項（公表）、第9条の3第7項（閲覧用記録簿）]

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

○焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	炉別	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1号炉	t	2,597.07	1,291.40	2,708.26	2,260.57	2,934.40	2,800.29	2,644.43	2,609.55	1,328.33	2,594.42	2,149.57	2,484.05	28,402.34
	2号炉	t	2,644.73	2,860.42	2,809.87	1,711.94	2,915.35	2,804.24	1,459.63	2,777.47	2,921.66	2,909.43	891.34	1,239.05	27,945.13
計		t	5,241.80	4,151.82	5,518.13	3,972.51	5,849.75	5,604.53	4,104.06	5,387.02	4,249.99	5,503.85	3,040.91	3,723.10	56,347.47

※本数値は速報値であり訂正する場合がある。

○燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）

	炉別	測定位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	1号炉	燃焼室	℃	997	998	958	946	949	998	998	961	975	978	973	1,001
	2号炉			912	915	910	933	945	970	983	923	940	956	934	932
集じん器入口温度	1号炉	集じん器入口	℃	185	185	185	184	184	184	184	184	185	186	186	187
	2号炉			185	185	185	184	183	184	185	187	184	185	185	187
一酸化炭素濃度	1号炉	煙道入口	ppm	7	7	17	9	6	7	6	6	6	11	8	19
	2号炉			10	11	11	13	11	11	7	8	5	5	6	11

※炉運転時の連続記録の平均値を記載。

○ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
冷却設備 (ボイラー)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	
排ガス処理設備 (バグフィルター)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	

○排ガスの測定結果

		炉別	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ダイオキシン類濃度	採取位置	1号炉			煙道入口												
		2号炉			煙道入口												
	採取した年月日	1号炉									R3. 9. 27						
		2号炉									R3. 9. 28						
	結果が得られた日	1号炉									R3. 10. 25						
		2号炉									R3. 10. 25						
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1以下							0.00043							
	2号炉									0.00040							
ばい煙濃度	採取した年月日	1号炉			R3. 4. 12		R3. 6. 7		R3. 8. 10		R3. 10. 25		R3. 12. 21		R4. 2. 7		
		2号炉			R3. 4. 13		R3. 6. 8		R3. 8. 11		R3. 10. 26		R3. 12. 22		R4. 2. 8		
	結果が得られた日	1号炉			R3. 4. 19		R3. 6. 18		R3. 9. 1		R3. 11. 12		R4. 1. 7		R4. 2. 18		
		2号炉			R3. 4. 19		R3. 6. 18		R3. 9. 1		R3. 11. 12		R4. 1. 7		R4. 2. 18		
	水銀濃度	1号炉	μg/m <sup>3</sup> N	50以下						2.6							2.8
		2号炉								2.3						2.5	
	ばいじん濃度	1号炉	g/m <sup>3</sup> N	0.04以下	0.0004		0.0002		0.0004		0.0004		0.0002		0.0001未満		
		2号炉			0.0004		0.0003		0.0004		0.0005		0.0003		0.0001未満		
	硫黄酸化物排出量	1号炉	ppm	約4,875以下	1		0.8未満		1		1未満		12		0.9未満		
		2号炉			1		2		0.8未満		1未満		1未満		1.3		
	窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	250以下	24		37		23		27		28		34		
		2号炉			27		32		25		32		27		33		
塩化水素濃度	1号炉	ppm	430以下	6.2		1.1		3.5		4.8		3.4		2.9			
	2号炉			5.7		8.4		8		13		2.7		5.1			

※測定結果に「未満」と記載があるものは定量限界を下回っていることを示す。

※測定結果は酸素濃度12%の換算値。