

[法第9条の3第6項（公表）、第9条の3第7項（閲覧用記録簿）]

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

○焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	炉別	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1号炉	t	2,298.60	415.08	2,377.95	2,468.15	3,031.41	2,989.47	2,990.98	2,880.56	2,742.86	1,271.85	2,156.51	3,041.41	28,664.83
	2号炉	t	2,555.43	2,761.41	2,501.15	1,224.10	2,463.00	2,450.22	1,127.14	2,669.73	2,925.88	2,753.16	2,601.40	874.84	26,907.46
計		t	4,854.03	3,176.49	4,879.10	3,692.25	5,494.41	5,439.69	4,118.12	5,550.29	5,668.74	4,025.01	4,757.91	3,916.25	55,572.29

※本数値は速報値であり訂正する場合がある。

○燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）

	炉別	測定位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	1号炉	燃焼室	℃	978	962	941	989	985	966	927	922	869	851	913	955
	2号炉			930	939	953	923	904	903	905	883	898	892	910	917
集じん器入口温度	1号炉	集じん器入口	℃	187	187	187	187	186	186	186	186	186	186	186	185
	2号炉			187	187	187	187	183	192	193	187	187	187	187	186
一酸化炭素濃度	1号炉	煙道入口	ppm	16	16	16	15	16	14	17	14	15	9	9	7
	2号炉			15	16	18	21	20	15	16	21	15	8	7	8

※炉運転時の連続記録の平均値を記載。

○ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
冷却設備 (ボイラー)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	
排ガス処理設備 (バグフィルター)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	

○排ガスの測定結果

		炉別	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ダイオキシン類濃度	採取位置	1号炉			煙道入口												
		2号炉			煙道入口												
	採取した年月日	1号炉											R4. 11. 10				
		2号炉												R4. 11. 11			
	結果が得られた日	1号炉											R4. 12. 2				
		2号炉												R4. 12. 2			
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.1以下									0.00022					
	2号炉												0.0058				
ばい煙濃度	採取した年月日	1号炉			R4. 4. 11		R4. 6. 14		R4. 8. 18		R4. 10. 3		R4. 12. 28		R5. 2. 20		
		2号炉			R4. 4. 28		R4. 6. 13		R4. 8. 19		R4. 10. 4		R4. 12. 26		R5. 2. 21		
	結果が得られた日	1号炉			R4. 4. 21		R4. 6. 22		R4. 8. 25		R4. 10. 18		R5. 1. 11		R5. 3. 3		
		2号炉			R4. 5. 6		R4. 6. 22		R4. 8. 25		R4. 10. 18		R5. 1. 11		R5. 3. 3		
	水銀濃度	1号炉	μg/m <sup>3</sup> N	50以下						27						15	
		2号炉							9.6						30		
	ばいじん濃度	1号炉	g/m <sup>3</sup> N	0.04以下	0.0001未満		0.0008		0.0001		0.0001		0.0001未満		0.00064		
		2号炉			0.0001		0.0005		0.0001		0.0001		0.0002		0.00047		
	硫黄酸化物排出量	1号炉	ppm	約4,875以下	1		7		1		1		1		2		
		2号炉			1		1未満		1		1		1未満		2.6		
	窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	250以下	37		30		24		40		33		31		
		2号炉			41		28		40		44		36		26		
塩化水素濃度	1号炉	ppm	430以下	9.9		7.6		7.7		3.5		7.2		5			
	2号炉			6		6.4		16		3.4		2.5		15			

※測定結果に「未満」と記載があるものは定量限界を下回っていることを示す。

※測定結果は酸素濃度12%の換算値。