

[法第9条の3第6項（公表）、第9条の3第7項（閲覧用記録簿）]

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

○焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	炉別	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1号炉	t	1,587.45	661.01	2,876.15	1,284.28	3,001.61	2,773.85	186.59	2,791.74	2,008.69	2,937.56	2,759.21	1,242.93	24,111.07
	2号炉	t	2,862.51	2,973.22	2,266.04	1,428.74	1,862.75	1,858.29	3,007.22	2,869.09	2,514.56	441.55	985.67	2,898.41	25,968.05
計		t	4,449.96	3,634.23	5,142.19	2,713.02	4,864.36	4,632.14	3,193.81	5,660.83	4,523.25	3,379.11	3,744.88	4,141.34	50,079.12

※本数値は速報値であり訂正する場合がある。

○燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）

	炉別	測定位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	1号炉	燃焼室	℃	938	900	869	871	919	924	896	957	940	974	950	920
	2号炉			917	920	889	877	950	927	969	971	955	947	914	934
集じん器入口温度	1号炉	集じん器入口	℃	184	184	184	184	185	184	185	186	186	186	186	186
	2号炉			184	185	186	186	185	185	186	186	186	186	186	186
一酸化炭素濃度	1号炉	煙道入口	ppm	6	10	8	9	8	12	19	10	7	6	9	10
	2号炉			10	12	11	11	11	9	8	7	8	11	7	7

※炉運転時の連続記録の平均値を記載。

○ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
冷却設備 (ボイラー)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	
排ガス処理設備 (バグフィルター)	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	

○排ガスの測定結果

		炉別	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ダイオキシン類濃度	採取位置	1号炉			煙道入口												
		2号炉			煙道入口												
	採取した年月日	1号炉													R6. 1. 13		
		2号炉											R5. 11. 10				
	結果が得られた日	1号炉													R6. 1. 29		
		2号炉											R5. 12. 6				
ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m ³ N	0. 1以下											0. 000086			
	2号炉											0. 0004					
ばい煙濃度	採取した年月日	1号炉			R5. 4. 10		R5. 6. 5		R5. 8. 22			R5. 11. 7		R6. 1. 5	R6. 2. 15		
		2号炉			R5. 4. 11		R5. 6. 6		R5. 8. 23		R5. 10. 30		R5. 12. 15		R6. 2. 20		
	結果が得られた日	1号炉			R5. 4. 21		R5. 6. 15		R5. 9. 4			R5. 11. 24		R6. 1. 11	R6. 2. 28		
		2号炉			R5. 4. 21		R5. 6. 15		R5. 9. 4		R5. 11. 9		R6. 1. 5		R6. 2. 28		
	水銀濃度	1号炉	μg/m ³ N	50以下					4. 7							24	
		2号炉							3. 2								28
	ばいじん濃度	1号炉	g/m ³ N	0. 04以下	0. 0001未満		0. 0001		0. 0001未満			0. 0001		0. 0001	0. 0001	0. 0004	
		2号炉			0. 0002		0. 0001		0. 0001		0. 0004		0. 0001		0. 0003		
	硫黄酸化物排出量	1号炉	ppm	約4, 875以下	1未満		1未満		1			1未満		1	1未満		
		2号炉			1未満		2		1未満		1未満		0. 9未満		1未満		
	窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	250以下	29		31		26			36		36	34		
		2号炉			31		28		35		30		28		32		
塩化水素濃度	1号炉	ppm	430以下	6. 7		21		12			5. 2		2	14			
	2号炉			9. 4		11		12		6. 1		6		16			

※測定結果に「未満」と記載があるものは定量限界を下回っていることを示す。

※測定結果は酸素濃度12%の換算値。