

[法第9条の3第6項（公表）、第9条の3第7項（閲覧用記録簿）]

一般廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却施設】

○焼却した一般廃棄物の種類及び数量

種類	炉別	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物	1号炉	t	2,363.68												2,363.68
	2号炉	t	1,342.19												1,342.19
計		t	3,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.87

※本数値は速報値であり訂正する場合がある。

○燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況（連続測定記録）

	炉別	測定位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室ガス温度	1号炉	燃焼室	℃	932											
	2号炉			979											
集じん器入口温度	1号炉	集じん器入口	℃	185											
	2号炉			185											
一酸化炭素濃度	1号炉	煙道入口	ppm	4.70											
	2号炉			4.21											

※炉運転時の連続記録の平均値を記載。

○ばいじんの除去状況

	炉別	ばいじんの除去を行った日
冷却設備 （ボイラー）	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	
排ガス処理設備 （バグフィルター）	1号炉	稼働中常時除去
	2号炉	

○排ガスの測定結果

ダイオキシン類濃度		炉別	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取位置	1号炉			煙道入口												
		2号炉			煙道入口												
	採取した年月日	1号炉															
		2号炉															
	結果が得られた日	1号炉															
		2号炉															
	ダイオキシン類濃度	1号炉	ng-TEQ/m³N	0.1以下													
2号炉																	
ばい煙濃度	採取した年月日	1号炉				R7. 5. 14											
		2号炉			R7. 4. 30												
	結果が得られた日	1号炉				R7. 5. 27											
		2号炉			R7. 5. 26												
	水銀濃度	1号炉	μg/m³N	50以下													
		2号炉															
	ばいじん濃度	1号炉	g/m³N	0.04以下		0.0009											
		2号炉			0.0003												
	硫黄酸化物排出量	1号炉	ppm	約4,875以下		0.9											
		2号炉			下限値未満												
	窒素酸化物濃度	1号炉	ppm	250以下		8											
		2号炉			27												
	塩化水素濃度	1号炉	ppm	430以下		19											
		2号炉			18												

※測定結果に「未満」と記載があるものは定量限界を下回っていることを示す。

※測定結果は酸素濃度12%の換算値。