

## 契約調書（入札及び契約方法：随意契約）

【物品役務等】

件名	脱水機制御盤シーケンサー交換修繕
修繕場所	柴田衛生センター（柴田郡柴田町大字成田字待江 地内）
修繕期間	令和4年7月21日 から 令和4年8月31日 まで
種別	—
予定価格	856,000円
概要	脱水機制御盤シーケンサー交換修繕 (1)電源ユニット 1台 (2)CPUユニット 1台 (3)基本ベース 1台 (4)入力ユニット 3台 (5)出力ユニット 2台
契約額（税込）	940,500円
契約締結日	令和4年7月21日
受注者の住所及び名称	宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番1号 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店
随意契約とした理由	し尿処理における重要な設備である脱水機を制御するシーケンサーに不具合が生じており、し尿処理に支障があるため、緊急に修繕する必要があることから、当該設備を施工した、クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店を選定し、随意契約とした。  （地方自治法施行令第167条の2第1項第5号及び当組合財務規則第101条第1号トに該当）